


## INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

ITEM REFERENCE | REFERENCE PRODUIT


I-BTN-T01-XX-XXXX-X-XXXX-X





### Notes | Remarques

- Read manuals attentively before installation  
*Lire attentivement les manuels avant l'installation*
- Products to be installed by qualified electrician only  
*Le produit doit être installé par un électricien qualifié*
- Turn OFF the power supply before installing or removing any light fitting  
*Coupez l'alimentation électrique avant l'installation ou le démontage du luminaire*


1. Remove the luminaire cover to start the cable wiring  
*Retirez l'embout à l'extrémité du luminaire*




2. Connect the AC cable to fitting, ensure the cable is secure with no bare wires and correct polarity  
*Connectez le câble au luminaire, assurez-vous que le câble est sécurisé, sans fils nus et avec une polarité correcte*




3. Adjust the power according to your requirements  
*Réglez la puissance selon vos besoins*




4. Fix the luminaire cover tightly: cable wiring is done  
*Fixez solidement l'embout du luminaire : votre câblage est terminé*



## SURFACE MOUNTING INSTALLATION EN SAILLIE



X 2st




- Drill hole in the ceiling and screw the 2 clips of the fitting  
*Fixez les 2 étriers de montage du luminaire au plafond à l'aide des chevilles*
- Install the luminaire within the 2 fixed clips  
*Clipsez le luminaire*
- Make sure the main power is OFF and fix the luminaire to the clip. Once securely fixed, you can connect the wires to the main current AC220V. Your installation is now completed!  
*Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée ; vous pouvez ensuite connecter le luminaire au courant AC220V. Votre installation est maintenant terminée !*

## INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION


ITEM REFERENCE | REFERENCE PRODUIT

- G-BTN-T01-PIR-S
- G-BTN-T01-MW-S


1. Screw out the seal cover  
*Dévissez le capuchon de protection*



2. Screw in the microwave or PIR sensor  
*Vissez le détecteur infra-rouge ou micro-ondes*




3. Lock the microwave or PIR sensor properly  
*Verrouillez correctement le détecteur*




## INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

ITEM REFERENCE | REFERENCE PRODUIT

G-BTN-T01-PIR-RC







5.8Hz Microwave Motion / *Decteur micro-ondes*





PIR Motion Sensor / *Capteur infra-rouge*

### 5.8Hz Microwave Motion Sensor

Sensitivity: 25% 50% 75% 100%




### PIR Motion Sensor




## Daylight harvesting & Motion sensor (option) | *Détecteur de présence et de luminosité (option)*

ON/OFF function | *Fonction marche/arrêt*


The daylight threshold is set to 300 Lux / 100 Lux / 50 Lux / 15 Lux / 5 Lux, stand-by period is set to "0s".  
*Le seuil de lumière du jour est réglé sur 300 Lux / 100 Lux / 50 Lux / 15 Lux / 5 Lux, la période de veille est réglée sur 0 seconde.*




With sufficient daylight, even when motion is detected, light remains OFF.  
*Avec suffisamment de lumière du jour, même lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière reste éteinte.*



With insufficient ambient brightness, light dims to 100% when motion is detected.  
*Avec une luminosité ambiante insuffisante, le luminaire s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté.*




Light keeps on 100% within the holdtime.  
*La lumière reste allumée à 100% pendant le temps de maintien.*




After the last detection and the preset hold time elapsed, light switches OFF.  
*Après la dernière détection et le temps de maintien pré-réglé écoulé, le luminaire s'éteint.*

The daylight threshold is set to "Disable". Light switches ON when it detects movement, after people leave, light switches OFF after stand-by period.


*Le seuil de lumière du jour est "Désactivé". Le luminaire s'allume lorsqu'il détecte un mouvement même en plein jour, il reste allumé après le départ des personnes, et s'éteint après une période de veille.*



When motion is detected, the sensor will switch ON the light to 100% brightness.  
*Lorsqu'un mouvement est détecté, le capteur allume la lumière à 100%.*



After people leave the detection area, light remains 100% brightness within hold time.  
*Une fois que les personnes ont quitté la zone de détection, la lumière reste allumée à 100% pendant le temps de maintien.*



After the last detection and the present hold time elapsed, light OFF.  
*Une fois la dernière détection et le temps de maintien actuel écoulés, le luminaire s'éteint.*


# LUMEN

AT WORK

## Dimmable function | *Fonction gradation*


The daylight threshold is set to 300 Lux / 100 Lux / 50 Lux / 15 Lux / 5 Lux, stand-by period is set to "5s / 30s / 3min / 5min / 15min / 45min".

*Le seuil de lumière du jour est réglé sur 300 Lux / 100 Lux / 50 Lux / 15 Lux / 5 Lux, la période de veille est réglée sur "5s / 30s / 3min / 5min / 15min / 45min".*




With sufficient daylight, even when motion detected, light remains OFF.

*Avec suffisamment de lumière du jour, même lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière reste éteinte.*




With insufficient ambient brightness, light dims to 100% when motion is detected.

*Avec une luminosité ambiante insuffisante, le luminaire s'allume à 100 % lorsqu'un mouvement est détecté.*




Light keeps on 100% within the holdtime.

*La lumière reste allumée à 100% pendant le temps de maintien.*



Light dims to standby level if no motion detected after holdtime.

*La lumière s'atténue au niveau de veille si aucun mouvement n'est détecté après le temps de maintien.*



After the stand-by period, light OFF.

*Après la période de veille, le luminaire s'éteint.*

## Remote Control Option | *Option de contrôle à distance*



Remote Control  
*Télécommande*

Key   <i>Touche</i>		Function   <i>Fonction</i>
ON/OFF <i>Allumé / éteint</i>		Setting the light permanent ON or OFF without motion mode. <i>Réglage de la lumière en mode ON ou OFF sans mode détection de mouvement.</i>
Auto <i>Auto</i>		Switch to sensor mode and restore the latest sensor setting. <i>Passe en mode détection et restaure le dernier réglage du capteur.</i>
Reset <i>Auto</i>		Turn the sensor in a default setting (3s hold time, 0s stand-by period, lux disable, 100% sensitivity). <i>Bacule le capteur sur un réglage par défaut (temps de maintien de 3s, période de veille de 0s, désactivation du capteur de luminosité, sensibilité à 100 %).</i>
Power (80% / 100%) <i>Puissance (80% / 100%)</i>		Quick setting the power output in 80% or 100%. <i>Réglage rapide de la puissance à 80% ou 100%.</i>
Brightness (+ / -) <i>Luminosité (+ / -)</i>		Long press this button to set the power from 20% to 100%, available in permanent ON mode or in sensor mode. <i>Appuyez longuement sur ce bouton pour régler la puissance de 20 % à 100 %, disponible en mode ON permanent ou en mode détection.</i>
Start <i>Commencer</i>	Program Mode <i>Mode programme</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press Start to program mode, then select the ①Sensitivity ②Holdtime ③Standby dimming level ④Standby period ⑤Daylight threshold to setting</li> <li>2. Press Memory to save the parameters ①-⑤ had selected in step 1</li> <li>3. Press Apply to transmit the ①-⑤ parameters to the target sensor</li> </ol> Remark : After press Start, you need to press any of ①-⑤ parameter button within 30s. It will quit program mode if no any button is pressed within 30s.
Memory <i>Memoire</i>	Save Setting <i>Sauvegarder les paramètres</i>	
Apply <i>Appliquer</i>	One Key Apply <i>Touche d'activation</i>	
Hold time <i>Temps de maintien</i>		The period of light keeping 100% brightness after moving objects leave the detection area. <i>La durée de maintien à 100% de luminosité après la dernière détection.</i>
Stand-by dimming level <i>Niveau de gradation en veille</i>		The dimming level in the standby period. <i>Le niveau de gradation pendant la période de veille.</i>
Stand-by period <i>Période d'attente</i>		The period of light keeps low output before it's completely switched OFF. When it's pre-set as "+∞", the light always keeps at low output if no movement in the detection area and doesn't turn OFF. <i>La période de maintien en niveau de veille avant que la lumière soit éteinte. Lorsqu'il est pré-réglé sur "+∞", la lumière reste toujours à faible puissance s'il n'y a pas de mouvement dans la zone de détection et ne s'éteint pas.</i>
Daylight threshold <i>Seuil de lumière du jour</i>		Definition of the ambient brightness; only when the ambient brightness is lower than the pre-set specific lux amount, the sensor will work; when it's pre-set as "disable", the sensor will detect motion regardless of the ambient brightness. <i>Lorsque la luminosité ambiante est inférieure au réglage gradation en veille, le capteur fonctionnera. Lorsqu'il est pré-réglé sur "désactiver", le capteur détectera le mouvement et activera le luminaire, quelle que soit la luminosité ambiante.</i>

## Note:

When press any button, if the light is flickering one time, means the setting is successful.

*Lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, si la lumière clignote une fois, cela signifie que le réglage est réussi.*